



Załącznik nr 1

Warunki techniczne montażu licznika wody bezpowrotnie zużytej (podlicznik do ogrodu)

W rozliczeniach pomiędzy Sąddeckie Wodociągi Sp. z o.o. a Odbiorcą ilość wody bezpowrotnie zużytej, może zostać ustalana na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego i eksploatowanego na koszt Odbiorcy z uwzględnieniem niżej opisanych warunków technicznych i schematu montażu wodomierza wody bezpowrotnie zużytej. Woda pobierana za pomocą wodomierza-podlicznika nie może być odprowadzana do kanalizacji Spółki.

1. Wodomierz wody bezpowrotnie zużytej w instalacji należy zamontować wyłącznie za wodomierzem głównym (patrzac zgodnie z kierunkiem przepływu wody) zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz z uwzględnieniem zaleceń producenta.
2. Wodomierz wody bezpowrotnie zużytej powinien być zlokalizowany nie dalej niż 2 - 3 m od punktu poboru lub instalacji wody bezpowrotnie zużytej bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej za którą znajduje się zawór do podlewania ogrodu lub w studni wodomierzowej usytuowanej na terenie ogrodu.
3. Wielkość i parametry przepływu należy dobrać odpowiednio do planowanego zużycia i wydajności przyłącza.
4. Prace związane z wykonaniem instalacji zostaną wykonane we własnym zakresie na koszt Odbiorcy.
5. Przed wodomierzem – podlicznikiem powinien być zainstalowany zawór odcinający dopływ wody. Za wodomierzem należy zamontować zawór odcinający z kurkiem spustowym służącym do odwadniania zewnętrznej instalacji wodociągowej na okres zimy.
6. Punkt poboru wody należy umieścić na zewnątrz budynku. Instalacja wody bezpowrotnie zużytej winna być położona w całości poza budynkiem wyposażonym w instalację kanalizacyjną podłączoną do sieci Przedsiębiorstwa. W obrębie budynku wyposażonego w instalację kanalizacyjną podłączoną do sieci Przedsiębiorstwa rurociąg pomiędzy wodomierzem mierzącym ilość wody bezpowrotnie zużytej a punktem poboru lub instalacją wody bezpowrotnie zużytej powinien być prowadzony poza obrysem przegród budowlanych, w celu umożliwienia kontroli rurociągu przez Przedsiębiorstwo w całym okresie eksploatacji punktu poboru lub instalacji wody bezpowrotnie zużytej. Na odcinku pomiędzy wodomierzem-podlicznikiem a punktem poboru wody bezpowrotnie zużytej nie wolno stosować żadnych trójników umożliwiających podpięcie do nich dodatkowych przewodów.
7. Wodomierz wody bezpowrotnie zużytej musi posiadać ważną cechę legalizacyjną, (okres ważności legalizacji określony jest w przepisach metrologicznych o wodomierzach i wynosi 5 lat. Cecha legalizacyjna znajduje się na wodomierzu). Odbiorca w całym okresie eksploatacji punktu poboru lub instalacji wody bezpowrotnie zużytej jest obowiązany przestrzegać przepisów określających okres legalizacji wodomierzy.
8. Wodomierz wody bezpowrotnie zużytej należy instalować w łatwo dostępnym i bezpiecznym miejscu (w celu jego odczytu). Do obowiązków odbiorcy należy jego zabezpieczenie przed jego zamarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

9. **Wodomierz wody bezpowrotnie zużytej powinien być dostosowany do systemu zdalnego odczytu radiowego stosowanego przez Spółkę Sąddeckie Wodociągi posiadać zatwierdzenie MID do wartości R równej bądź większej niż 160 (dawna klasa C)**
10. Uwzględnianie ilości wody bezpowrotnie zużytej w rozliczeniach za wodę i ścieki dokonywanych pomiędzy Przedsiębiorstwem a Odbiorcą następuje z dniem zaplombowania wodomierza rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej.
11. W przypadku utraty ważności cechy legalizacyjnej przez wodomierz wody bezpowrotnie zużytej Odbiorca jest zobowiązany na własny koszt dokonać wymiany posiadanego wodomierza na wodomierz posiadający ważną cechę legalizacyjną. Odmowa przez Odbiorcę wymiany wodomierza będzie skutkować prawem do zaprzestania rozliczania ilości wody bezpowrotnie zużytej.
12. W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo:
 - celowego uszkodzenia wodomierza,
 - celowego uszkodzenia cechy legalizacyjnej wodomierza,
 - uszkodzenia plomb lub nakładki założonych przez Spółkę Sąddeckie Wodociągi,
 - nieprawidłowych wskazań wodomierza wody bezpowrotnie zużytej, które powinno być potwierdzone badaniami niezależnego Urzędu Miar,
 - użytkowana przez Odbiorcę wodomierza wody bezpowrotnie zużytej po upływie okresu ważności jego legalizacji,
 - poboru wody przez Odbiorcę w celach innych niż, bezpowrotnie zużyta woda.

Wskazania wodomierza wody bezpowrotnie zużytej **nie będą uwzględniane przy ustalaniu ilości ścieków odprowadzanych przez Odbiorcę do sieci kanalizacyjnej Spółki**, a ilość odprowadzanych ścieków będzie określana, jako równa ilości wody dostarczonej do nieruchomości ustalonej na podstawie wskazań wodomierza głównego

13. Za zaplombowanie wodomierza wody bezpowrotnie zużytej Spółka pobiera opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
14. Podane warunki w takim samym stopniu dotyczą nowych jak również użytkowanych instalacji wody bezpowrotnie zużytej.

W sprawach nieuregulowanych w warunkach technicznych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) oraz Regulaminów dostarczania wody i odprowadzenia ścieków dla danych gmin.